

資料一7 ごみ焼却主灰熱しゃく減量値 (平成14年度～25年度)

14年度	測定年月日	14.04.18	14.05.09	14.06.20	14.07.02	14.08.15	14.09.03	14.10.17	14.11.05	14.12.19	15.01.07	15.02.20	15.03.04	
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.9	9.4	7.4	4.4	5	6.4	5.5	6	5.7	7.2	7.7	7.5	6.6
	水分 %	30.8	34.6	33	27.2	22.8	26.6	44.2	38.7	39	50.8	40.2	35.8	35.3
15年度	測定年月日	15.04.23	15.05.28	15.06.25	15.07.23	15.08.27	15.09.24	15.10.22	15.11.26	15.12.17	16.01.28	16.02.23	16.03.17	
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	6.2	5.9	5	7.4	3.7	3.7	5.9	4.5	8	6.6	4.8	7	5.7
	水分 %	31.1	27.9	26.3	27.4	29.2	29.3	28.1	26.1	31.9	30.9	40.7	37.2	30.5
16年度	測定年月日	16.04.22	16.05.27	16.06.24	16.07.22	16.08.27	16.09.24	16.10.22	16.11.25	16.12.24	17.01.27	17.02.24	17.03.24	
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	
	測定値 %	9.6	6.6	6.3	7.8	6.9	6.4	7.3	7.7	7	6.7	5.5	5.2	6.9
	水分 %	25.7	24.4	31.6	27	27	25.4	18.9	25.6	29	20.8	17.6	25.7	24.9
17年度	測定年月日	17.04.28	17.05.26	17.06.23	17.07.22	17.08.25	17.09.29	17.10.27	17.11.25	17.12.22	18.01.30	18.02.23	18.03.28	
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	
	測定値 %	7.8	6.3	5.5	5.8	7.6	5	5.3	8.1	5.7	5.9	5.6	4.9	6.1
	水分 %	30.2	31	27.1	28.2	31.6	29.5	27.1	35.8	31.8	25.5	26.5	34.4	29.9
18年度	測定年月日	18.04.14	18.05.17	18.06.14	18.07.12	18.08.09	18.09.13	18.10.11	18.11.08	18.12.13	19.01.17	19.02.14	19.03.14	
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	5.7	7.4	4.2	7.8	4.8	6.5	4.9	4.7	7	5.9	4.9	5.6	5.8
	水分 %	29.1	20.3	37.4	32.2	23.3	31	25.4	29.1	28.9	30.9	31.6	24.4	28.6
19年度	測定年月日	19.04.11	19.05.16	19.06.07	19.07.05	19.08.08	19.09.06	19.10.18	19.11.14	19.12.20	20.01.10	20.02.13	20.03.06	
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	4.8	3.7	2.3	2.6	6.6	6	5.8	5.3	5.1	5.8	6.3	6	5.0
	水分 %	24.7	32.2	16.8	31.5	30.2	27	26.6	26.4	26.2	30.5	33.7	33.5	28.3
20年度	測定年月日	20.4.16	20.5.14	20.6.11	20.7.25	20.8.13	20.9.10	20.10.8	20.11.12	20.12.10	21.1.14	21.2.9	21.3.11	
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	5.4	6.6	6.1	5.3	6.9	5.7	8.2	5.3	5.9	6.2	6.2	6	6.2
	水分 %	28.1	29	27.5	29.9	29.2	30.2	28.7	30.9	29.6	29.4	29.4	30.7	29.4
21年度	測定年月日	21.4.15	21.5.13	21.6.10	21.7.9	21.8.12	21.9.10	21.10.14	21.11.11	21.12.9	22.1.14	22.2.9	22.3.10	
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.9	5.9	6.8	8	6.9	7.1	6.5	6.5	5.8	7.3	7.1	6.7
	水分 %	29.1	28.3	24.9	35	31	30	34	28	30	32	32	29	30.3
22年度	測定年月日	22.4.14	22.5.19	22.6.16	22.7.14	22.8.11	22.9.15	22.10.13	22.11.17	22.12.15	23.1.12	23.2.9	23.3.9	
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.6	6.4	7	6.1	7.4	6.2	5.5	5.3	5.9	4.2	6	6.0
	水分 %	32	25	30	28	25	31	30	27	28	31	27	29	28.6
23年度	測定年月日	23.4.13	23.5.18	23.6.15	23.7.13	23.8.10	23.9.14	23.10.12	23.11.9	23.12.14	24.1.18	24.2.7	24.3.22	
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.2	6.2	5.7	6.1	5	7.6	5.9	6	5.7	4.6	6	7.2	6.0
	水分 %	28	30	27	32	29	31	31	29	32	29	31	29	29.8
24年度	測定年月日	24.4.19	24.5.17	24.6.14	24.7.18	24.8.9	24.9.12	24.10.11	24.11.8	24.12.12	25.1.17	25.2.6	25.3.12	
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6	6.8	6.6	7.4	6.9	7	6.6	5.6	4.6	4.8	5.9	5.9	6.2
	水分 %	36	33	32	34	31	34	28	31	28	31	29	32	31.6
25年度	測定年月日	25.4.11	25.5.16	25.6.13	25.7.11	25.8.8	25.9.12	25.10.10	25.11.14	25.12.12	26.1.16	26.2.13	26.3.12	
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	9.4	5.4	4.9	5.3	7.9	5.8	6.6	6.2	5.1	7.2	4.7	6.6	6.3
	水分 %	31	28	26	31	31	32	31	32	32	30	30	34	30.7

資料一7-2 ごみ焼却主灰熱しゃく減量値 (平成26年度～28年度)

26	測定年月日	26.4.17	26.5.22	26.6.19	26.7.17	26.8.14	26.9.11	26.10.16	26.11.13	26.12.11	27.1.16	27.2.10	27.3.12	
年度	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	6.2	6.3	7	6	7	4.8	6.2	7.6	5.4	6.8	6.7	5.5	6.3
	水分 %	27	32	28	28	36	31	31	34	31	33	32	30	31.1
27	測定年月日	27.4.16	27.5.14	27.6.11	27.7.9	27.8.12	27.9.10	27.10.8	27.11.12	27.12.10	28.1.7	28.2.3	28.3.10	
年度	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	7.6	9.4	6.4	8.8	8.3	5.3	5.4	6.7	5.4	7.3	5	5.1	6.7
	水分 %	33	33	26	29	27	32	29	32	27	33	32	29	30.2
28	測定年月日	28.4.14	28.5.12	28.6.9	28.7.14	28.8.18	28.9.8	28.10.13	28.11.17					
年度	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉					
	測定値 %	5.5	6	6.7	5.4	6.5	7.1	4.9	5.5					4.0
	水分 %	31	30	29	31	28	30	29	31					19.9