

資料7 ごみ焼却主灰熱しゃく減量値(平成21～30年度)

21年度	測定年月日	21.4.15	21.5.13	21.6.10	21.7.9	21.8.12	21.9.10	21.10.14	21.11.11	21.12.9	22.1.14	22.2.9	22.3.10	平均值
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.9	5.9	6.8	8.0	6.9	7.1	6.5	6.5	5.8	7.3	7.1	6.7
	水分 %	29.1	28.3	24.9	35.0	31.0	30.0	34.0	28.0	30.0	32.0	32.0	29.0	30.3
22年度	測定年月日	22.4.14	22.5.19	22.6.16	22.7.14	22.8.11	22.9.15	22.10.13	22.11.17	22.12.15	23.1.12	23.2.9	23.3.9	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.6	6.4	7.0	6.1	7.4	6.2	5.5	5.3	5.9	4.2	6.0	6.0
	水分 %	32	25	30	28	25	31	30	27	28	31	27	29	29
23年度	測定年月日	23.4.13	23.5.18	23.6.15	23.7.13	23.8.10	23.9.14	23.10.12	23.11.9	23.12.14	24.1.18	24.2.7	24.3.22	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.2	6.2	5.7	6.1	5.0	7.6	5.9	6.0	5.7	4.6	6.0	7.2	6.0
	水分 %	28	30	27	32	29	31	31	29	32	29	31	29	31
24年度	測定年月日	24.4.19	24.5.17	24.6.14	24.7.18	24.8.9	24.9.12	24.10.11	24.11.8	24.12.12	25.1.17	25.2.6	25.3.12	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6.0	6.8	6.6	7.4	6.9	7.0	6.6	5.6	4.6	4.8	5.9	5.9	6.2
	水分 %	36	33	32	34	31	34	28	31	28	31	29	32	32
25年度	測定年月日	25.4.11	25.5.16	25.6.13	25.7.11	25.8.8	25.9.12	25.10.10	25.11.14	25.12.12	26.1.16	26.2.13	26.3.12	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	9.4	5.4	4.9	5.3	7.9	5.8	6.6	6.2	5.1	7.2	4.7	6.6	6.3
	水分 %	31	28	26	31	31	32	31	32	32	30	30	34	31
26年度	測定年月日	26.4.17	26.5.22	26.6.19	26.7.17	26.8.14	26.9.11	26.10.16	26.11.13	26.12.11	27.1.16	27.2.10	27.3.12	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	6.2	6.3	7.0	6.0	7.0	4.8	6.2	7.6	5.4	6.8	6.7	5.5	6.3
	水分 %	27	32	28	28	36	31	31	34	31	33	32	30	31
27年度	測定年月日	27.4.16	27.5.14	27.6.11	27.7.9	27.8.12	27.9.10	27.10.8	27.11.12	27.12.10	28.1.7	28.2.3	28.3.10	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	7.6	9.4	6.4	8.8	8.3	5.3	5.4	6.7	5.4	7.3	5.0	5.1	6.7
	水分 %	33	33	26	29	27	32	29	32	27	33	32	29	30
28年度	測定年月日	28.4.14	28.5.12	28.6.9	28.7.14	28.8.18	28.9.8	28.10.13	28.11.17					平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉					
	測定値 %	5.5	6.0	6.7	5.4	6.5	7.1	4.9	5.5					6.0
	水分 %	31	30	29	31	28	30	29	31					30
29年度	測定年月日	29.4.13	29.5.11	29.6.15	29.7.13	29.8.10	29.9.22	29.10.25	29.11.15	29.12.14	30.1.31	30.2.15	30.3.15	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	5.0	3.8	4.2	4.4	4.3	4.8	3.6	5.6	3.9	5.7	3.6	4.3	4.4
	水分 %	26	23	25	24	24	22	29	30	27	25	20	25	25
30年度	測定年月日	30.4.6	30.5.11	30.6.1	30.7.6	30.8.3	30.9.3	30.10.5	30.11.2	30.12.3	31.1.7	31.2.1	31.3.1	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	4.9	4.3	5.1	6.8	3.4	3.4	3.8	3.9	4.3	4.1	4.5	5.7	4.5
	水分 %	25	23	26	29	26	23	20	20	24	29	22	24	24