

資料7-1 ごみ焼却主灰熱しゃく減量値(平成14年度～23年度)

14年度	測定年月日	14.4.18	14.5.9	14.6.20	14.7.2	14.8.15	14.9.3	14.10.17	14.11.5	14.12.19	15.1.7	15.2.20	15.3.4	平均值
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.9	9.4	7.4	4.4	5.0	6.4	5.5	6.0	5.7	7.2	7.7	7.5	6.6
	水分 %	30.8	34.6	33.0	27.2	22.8	26.6	44.2	38.7	39.0	50.8	40.2	35.8	35.3
15年度	測定年月日	15.4.23	15.5.28	15.6.25	15.7.23	15.8.27	15.9.24	15.10.22	15.11.26	15.12.17	16.1.28	16.2.23	16.3.17	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	6.2	5.9	5.0	7.4	3.7	3.7	5.9	4.5	8.0	6.6	4.8	7.0	5.7
	水分 %	31.1	27.9	26.3	27.4	29.2	29.3	28.1	26.1	31.9	30.9	40.7	37.2	30.5
16年度	測定年月日	16.4.22	16.5.27	16.6.24	16.7.22	16.8.27	16.9.24	16.10.22	16.11.25	16.12.24	17.1.27	17.2.24	17.3.24	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	
	測定値 %	9.6	6.6	6.3	7.8	6.9	6.4	7.3	7.7	7.0	6.7	5.5	5.2	6.9
	水分 %	25.7	24.4	31.6	27.0	27.0	25.4	18.9	25.6	29.0	20.8	17.6	25.7	24.9
17年度	測定年月日	17.4.28	17.5.26	17.6.23	17.7.22	17.8.25	17.9.29	17.10.27	17.11.25	17.12.22	18.1.30	18.2.23	18.3.28	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	
	測定値 %	7.8	6.3	5.5	5.8	7.6	5.0	5.3	8.1	5.7	5.9	5.6	4.9	6.1
	水分 %	30.2	31.0	27.1	28.2	31.6	29.5	27.1	35.8	31.8	25.5	26.5	34.4	29.9
18年度	測定年月日	18.4.14	18.5.17	18.6.14	18.7.12	18.8.9	18.9.13	18.10.11	18.11.8	18.12.13	19.1.17	19.2.14	19.3.14	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	5.7	7.4	4.2	7.8	4.8	6.5	4.9	4.7	7.0	5.9	4.9	5.6	5.8
	水分 %	29.1	20.3	37.4	32.2	23.3	31.0	25.4	29.1	28.9	30.9	31.6	24.4	28.6
19年度	測定年月日	19.4.11	19.5.16	19.6.7	19.7.5	19.8.8	19.9.6	19.10.18	19.11.14	19.12.20	20.1.10	20.2.13	20.3.6	平均值
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	4.8	3.7	2.3	2.6	6.6	6.0	5.8	5.3	5.1	5.8	6.3	6.0	5.0
	水分 %	24.7	32.2	16.8	31.5	30.2	27.0	26.6	26.4	26.2	30.5	33.7	33.5	28.3
20年度	測定年月日	20.4.16	20.5.14	20.6.11	20.7.25	20.8.13	20.9.10	20.10.8	20.11.12	20.12.10	21.1.14	21.2.9	21.3.11	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	5.4	6.6	6.1	5.3	6.9	5.7	8.2	5.3	5.9	6.2	6.2	6.0	6.2
	水分 %	28.1	29.0	27.5	29.9	29.2	30.2	28.7	30.9	29.6	29.4	29.4	30.7	29.4
21年度	測定年月日	21.4.15	21.5.13	21.6.10	21.7.9	21.8.12	21.9.10	21.10.14	21.11.11	21.12.9	22.1.14	22.2.9	22.3.10	平均值
	焼却炉番号	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.9	5.9	6.8	8.0	6.9	7.1	6.5	6.5	5.8	7.3	7.1	6.7
	水分 %	29.1	28.3	24.9	35.0	31.0	30.0	34.0	28.0	30.0	32.0	32.0	29.0	30.3
22年度	測定年月日	22.4.14	22.5.19	22.6.16	22.7.14	22.8.11	22.9.15	22.10.13	22.11.17	22.12.15	23.1.12	23.2.9	23.3.9	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.8	5.6	6.4	7.0	6.1	7.4	6.2	5.5	5.3	5.9	4.2	6.0	6.0
	水分 %	32	25	30	28	25	31	30	27	28	31	27	29	29
23年度	測定年月日	23.4.13	23.5.18	23.6.15	23.7.13	23.8.10	23.9.14	23.10.12	23.11.9	23.12.14	24.1.18	24.2.7	24.3.22	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	6.2	6.2	5.7	6.1	5.0	7.6	5.9	6.0	5.7	4.6	6.0	7.2	6.0
	水分 %	28	30	27	32	29	31	31	29	32	29	31	29	31

資料7-2 ごみ焼却主灰熱しゃく減量値(平成24年度～29年度)

24年度	測定年月日	24.4.19	24.5.17	24.6.14	24.7.18	24.8.9	24.9.12	24.10.11	24.11.8	24.12.12	25.1.17	25.2.6	25.3.12	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	
	測定値 %	6.0	6.8	6.6	7.4	6.9	7.0	6.6	5.6	4.6	4.8	5.9	5.9	6.2
	水分 %	36	33	32	34	31	34	28	31	28	31	29	32	32
25年度	測定年月日	25.4.11	25.5.16	25.6.13	25.7.11	25.8.8	25.9.12	25.10.10	25.11.14	25.12.12	26.1.16	26.2.13	26.3.12	平均值
	焼却炉番号	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	9.4	5.4	4.9	5.3	7.9	5.8	6.6	6.2	5.1	7.2	4.7	6.6	6.3
	水分 %	31	28	26	31	31	32	31	32	32	30	30	34	31
26年度	測定年月日	26.4.17	26.5.22	26.6.19	26.7.17	26.8.14	26.9.11	26.10.16	26.11.13	26.12.11	27.1.16	27.2.10	27.3.12	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	6.2	6.3	7.0	6.0	7.0	4.8	6.2	7.6	5.4	6.8	6.7	5.5	6.3
	水分 %	27	32	28	28	36	31	31	34	31	33	32	30	31
27年度	測定年月日	27.4.16	27.5.14	27.6.11	27.7.9	27.8.12	27.9.10	27.10.8	27.11.12	27.12.10	28.1.7	28.2.3	28.3.10	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	
	測定値 %	7.6	9.4	6.4	8.8	8.3	5.3	5.4	6.7	5.4	7.3	5.0	5.1	6.7
	水分 %	33	33	26	29	27	32	29	32	27	33	32	29	30
28年度	測定年月日	28.4.14	28.5.12	28.6.9	28.7.14	28.8.18	28.9.8	28.10.13	28.11.17	/	/	/	/	平均值
	焼却炉番号	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉					
	測定値 %	5.5	6.0	6.7	5.4	6.5	7.1	4.9	5.5					4.0
	水分 %	31	30	29	31	28	30	29	31					20
29年度	測定年月日	29.4.13	29.5.11	29.6.15	29.7.13	29.8.10	29.9.22	29.10.25	29.11.15	29.12.14	30.1.31	30.2.15	30.3.15	平均值
	焼却炉番号	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	
	測定値 %	5.0	3.8	4.2	4.4	4.3	4.8	3.6	5.6	3.9	5.7	3.6	4.3	4.4
	水分 %	26	23	25	24	24	22	29	30	27	25	20	25	25